



01 PLANTA DE LOCAÇÃO DAS EQUIPAMENTOS - AR-CONDICIONADO

AR-CONDICIONADO		
EQUIPAMENTOS	UNID.	QUANT.
SPLIT HIWALL 9000 BTU/H	UN	02
SPLIT HIWALL 12000 BTU/H	UN	03
SPLIT HIWALL 18000 BTU/H	UN	09
SPLIT HIWALL 24000 BTU/H	UN	02
CASSIETE 24000 BTU/H	UN	03

AMBIENTES	M2	BTU/H
EQUIPO 1	9,53	18.000
EQUIPO 2	9,76	18.000
EQUIPO 3	12,11	18.000
EQUIPO 4	12,60	18.000
SALA ASSERPSIA	6,64	9.000
SALA REPOUSO	1,36	9.000
ESTERILIZACAO	3,86	36.000
EXPURGO	8,76	18.000
PROTESE	14,70	36.000
SALA DE EXAMES - RX	8,85	48.000
SALA DE TRATAMENTO	25,44	72.000
SHOWROOM/OPONTO	17,64	12.000
HALE EQUIPOS	21,54	24.000



SESC PRESIDENTE DUTRA

Projeto: Clínica de Expansão da Saúde Bucal - 1º andar

Conteúdo: Projeto para Ar Condicionado

FEV/2022

Projeto: 01/102

Estabelecimento: Hospital

Revista: 100